

PRÜFZEUGNIS

zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Beläge in Schwimmbädern

Prüfobjekt: **Reinigungsmittel**
Artikelbezeichnung: **Spontan Super**
Artikel-Nummer: 600.763
Chargen-Nr.: 050.6B92F
Farbe: Rot
Anlieferungsform: flüssig
Hersteller/Lieferer: KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstr. 10
32120 Hiddenhausen

Auftraggeber: KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstr. 10
32120 Hiddenhausen

Zeugnisnummer: 73611602.001

Prüfdatum: 27.06.2016

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut.

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Beläge in Schwimmbädern, Stand 11/2009**

Bewertung: **Der Einsatz sollte auf Spezialreinigungsaufgaben in Verbindung mit Vor- und Nachbehandlung der zu reinigenden Flächen beschränkt werden (entspricht Spalte 8.3 der Liste RK).**

Bei Anwendung des geprüften Reinigungsmittels ist ein chemischer Angriff auf Fugenmaterial aus Zementmörtel möglich.

Bemerkung: Eine detaillierte Zusammenstellung der Herstellerangaben und der Untersuchungsergebnisse erfolgt in Anlage 1 und 2 des Prüfzeugnisses.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 05.08.2016
Dr. No/Schu/an



Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 10 Jahren (ab Prüfdatum).
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

